

防火対象物 主な違反是正一覧（令和 6 年度）

No.	違反是正日	違反内容	是正対応
1	令和 7 年（2025 年） 1 月	無届出で建物の一部改修を行ったことにより、 消防法違反及び建築基準法違反となる。	建築課と合同確認後、原状復帰するよう指導した 結果、復旧工事を行い是正完了となる。

危険物施設 主な違反一覧（令和 6 年度）

No.	発 生 日	違反内容	対 応
1	令和 6 年（2024 年） 10 月	監視不十分により灯油が漏洩	長野県危機管理部へ報告 免状交付都道府県知事から該当者へ違反事項通知書の交付
2	令和 6 年（2024 年） 11 月	操作未実施により灯油が漏洩	長野県危機管理部へ報告 免状交付都道府県知事から該当者へ違反事項通知書の交付

（注） 1 過去 3 年以内の違反行為によって加点された点数の合計が 20 点に達した場合、免状返納命令の対象となります。

2 事故点数は、事故の程度によって 2 点、4 点、6 点の付加点数があります。